

INFORMAÇÃO SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA N.º 1 / 2024

Resultados do Controlo de Qualidade da Água fornecida aos utilizadores do Concelho de Campo Maior

1º Trimestre do Ano de 2024

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 22 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Cronograma relativo à zona de abastecimento: Campo Maior

Parâmetro	Unidades	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agenda das	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100ml	0	0	0	0	100%	6	6	100%
Bactérias coliformes	N/100ml	0	0	0	0	100%	6	6	100%
Desinfetante residual	mg Cl ₂ /L	---	0,07	0,23	---	---	6	6	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3	<1	<1	0	100%	2	2	100%
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3	<1	<1	0	100%	2	2	100%
pH	E. Sorensen	≥6,5 e ≤9,5	7,1	7,7	0	100%	2	2	100%
Condutividade	µS/cm, a 20 °C	2500	301	383	0	100%	2	2	100%
Cor	mg PtCo/L	20	<5,0	<5,0	0	100%	2	2	100%
Turvação	UNT	4	<0,20	30	1	50%	2	2	100%
Enterococos	N/100ml	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Número de colónias a 22 °C	N/ml a 22°C	s/ alter. anormal	N.D.	41	0	---	2	2	100%
Número de colónias a 37 °C	N/ml a 36°C	s/ alter. anormal	2	17	0	---	2	2	100%
Clostridium perfringens	N/100ml	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Alumínio	µg Al/L	200	39	55	0	100%	2	2	100%
Amónio	mg NH ₄ /L	0,50	<0,050	<0,050	0	100%	2	2	100%
Ferro	µg Fe/L	200	<10	120	0	100%	2	2	100%
Manganês	µg Mn/L	50	<10	17	0	100%	2	2	100%

Nota: L.Q. – Limite de Quantificação; N.D. – Não detetado

Informação complementar relativa aos incumprimentos.

ZA PE	Data Amostragem	Parâmetro	Causas Incumprimento	Análise Verificação (A.V.) *	Medidas tomadas ou a implementar	Acompanhamento do Incumprimento (A.V.)
Campo Maior	2024-03-06	Turvação	# Dosagem inadequada de reagente	22/03/2024	# Não foram tomadas medidas porque a causa do incumprimento foi atribuída ao abastecimento em alta	* Ultrapassado

Notas:

- # Informação presente no portal da Entidade Reguladora ERSAR
- * Cujo resultado demonstrou que o incumprimento tinha sido ultrapassado.

Resumo dos parâmetros conservativos informados pela entidade em alta, Águas do Vale do Tejo:

Parâmetro	Unidades	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Arsénio	µg/L	10		<0,66	0	100%	1	1	100%

Observações:

O programa de Controlo de Qualidade externo foi efetuado pelo laboratório CESAB.

Campo Maior, 27 de maio de 2024

O Chefe de Serviço


 Aquamaior - Águas de Campo Maior, S.A.
 Rua de São João n.º 2 A
 7370-202 CAMPO MAIOR
 NIF 508 298 830
 Telf. 268 689 309

Data de publicação na página de internet do serviço

27 / 05 / 2024