

INFORMAÇÃO SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA N.º 3 / 2024

Resultados do Controlo de Qualidade da Água fornecida aos utilizadores do Concelho de Campo Maior
3º Trimestre do Ano de 2024

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 22 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Cronograma relativo à zona de abastecimento: Campo Maior

	Parâmetro	Unidades	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
				Mínimo	Máximo			Agenda das	Realizadas	
CRI + CR2	Escherichia coli (E. coli)	N/100ml	0	0	0	0	100%	6	6	100%
	Bactérias coliformes	N/100ml	0	0	0	0	100%	6	6	100%
	Desinfetante residual	mg Cl ₂ /L	---	0,12	0,44	---	---	6	6	100%
	Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3	<1	<1	0	100%	3	3	100%
	Sabor a 25°C	Fator de diluição	3	<1	<1	0	100%	3	3	100%
	pH	E. Sorensen	≥6,5 e ≤9,5	7,1	7,6	0	100%	3	3	100%
	Condutividade	µS/cm, a 20 °C	2500	106	335	0	100%	3	3	100%
	Cor	mg PtCo/L	20	<5,0	<5,0	0	100%	3	3	100%
	Turvação	UNT	4	<0,20	0,23	0	100%	3	3	100%
	Enterococos	N/100ml	0	0	0	0	100%	3	3	100%
	Número de colónias a 22 °C	N/ml a 22°C	s/ alter. anormal	N.D.	>300	0	---	3	3	100%
	Número de colónias a 37 °C	N/ml a 36°C	s/ alter. anormal	N.D.	>300	0	---	3	3	100%
	Clostridium perfringens	N/100ml	0	0	0	0	100%	3	3	100%
	Alumínio	µg Al/L	200	<20	39	0	100%	3	3	100%
	Amónio	mg NH ₄ /L	0,50	<0,050	<0,050	0	100%	3	3	100%
	Ferro	µg Fe/L	200	<10	13	0	100%	3	3	100%
Manganês	µg Mn/L	50	<10	<10	0	100%	3	3	100%	

Nota:

L.Q. – Limite de Quantificação; N.D. – Não detetado

N.A. - Não aplicável. Parâmetro não determinado durante este trimestre.

L.Q. - Limite de Quantificação

* O V.P de 0,25 mg/L deve ser considerado quando são utilizados métodos de desinfeção que não gerem Cloratos e/ou Cloritos (e.g. cloro gasoso).

Resumo dos parâmetros conservativos informados pela entidade em alta, Águas do Vale do Tejo:

No 3º trimestre não foram pesquisados parâmetros conservativos pela entidade em alta.

Observações:

O programa de Controlo de Qualidade externo foi efetuado pelo laboratório CESAB.

Campo Maior, 28 de novembro de 2024

O Chefe de Serviço da Aquamaior



Aquamaior - Águas de Campo Maior, S.A.
Rua de São João n.º 2 A
7370-202 CAMPO MAIOR
NIF: 508 298 830
Telf. 268 689 309

Data de publicação na página de internet do serviço

28 / 11/ 2024