

# INFORMAÇÃO SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA N.º 3 / 2025

**Resultados do Controlo de Qualidade da Água fornecida aos utilizadores do Concelho de Campo Maior**

**3º Trimestre do Ano de 2025**

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

**Cronograma relativo à zona de abastecimento: Campo Maior**

	Parâmetro	Unidades	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
				Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1 + CR2	Escherichia coli (E. coli)	N/100ml	0	0	0	0	100	6	6	100
	Bactérias coliformes	N/100ml	0	0	0	0	100	6	6	100
	Desinfetante residual	mg Cl2/L	---	0,13	0,35	---	---	6	6	100
	Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3	<1	<1	0	100	3	3	100
	Sabor a 25°C	Fator de diluição	3	<1	<1	0	100	3	3	100
	pH	E. Sorenson	≥6,5 e ≤9,5	7,2	7,5	0	100	3	3	100
	Condutividade	µS/cm, a 20 °C	2500	299	317	0	100	3	3	100
	Cor	mg PtCo/L	20	<5,0	<5,0	0	100	3	3	100
	Turvação	UNT	4	<0,20	<0,20	0	100	3	3	100
	Enterococos	N/100ml	0	0	0	0	100	3	3	100
	Número de colónias a 22 °C	N/ml a 22°C	s/ alter. anormal	N.D.	N.D.	0	100	3	3	100
	Clostridium perfringens	N/100ml	0	0	0	0	100	3	3	100
	Alumínio	µg Al/L	200	26	38	0	100	3	3	100
	Amónio	mg NH4/L	0,50	<0,050	0,11	0	100	3	3	100
	Ferro	µg Fe/L	200	<10	16	0	100	3	3	100
	Manganês	µg Mn/L	50	<10	<10	0	100	3	3	100

**Nota:** L.Q. – Limite de Quantificação; N.D. – Não detetado

**Resumo dos parâmetros conservativos informados pela entidade em alta, Águas do Vale do Tejo:**

Parâmetro	Unidades	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)	% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo				
Arsénio	µg/L	10	0,57	0,63	0	100%	3	100%

**Observações:**

O programa de Controlo de Qualidade externo foi efetuado pelo laboratório CESAB.

Campo Maior, 12 de dezembro 2025

O Diretor de Operações

Data de publicação na página de internet do serviço	<b>12 / 12 / 2025</b>
-----------------------------------------------------	-----------------------