

## INFORMAÇÃO SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA N.º 2 / 2018

Resultados do Controlo de Qualidade da Água fornecida aos utilizadores do Concelho de Campo Maior

2º Trimestre do Ano de 2018

Em conformidade com o artigo 17º do Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Cronograma relativo à zona de abastecimento: Campo Maior

Cronograma das recolhas efetuadas		
Data	Local	Parâmetros
05-04-2018	Centro de Saúde	CR1+CR2
26-04-2018	Pastelaria Kidoce	CR1
07-05-2018	Pastelaria Alcor	CR1
24-05-2018	Biblioteca Municipal	CR1+CR2
07-06-2018	FJC-Pouca Roupa	CR1
21-06-2018	Supermercado Coviram	CR1+CR2

Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Campo Maior

	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1 + CR2	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	6	6	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	6	6	100%
	Desinfetante residual (mg Cl <sub>2</sub> /l)	---	0,17	0,55	---	---	6	6	100%
	Alumínio (µg Al/l)	200	58	140	0	100%	3	3	100%
	Amónio (mg NH <sub>4</sub> /l)	0,50	<0,05	<0,05	0	100%	3	3	100%
	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	ND	ND	---	---	3	3	100%
	Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	ND	ND	---	---	3	3	100%
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	256	266	0	100%	3	3	100%
	Clostridium perfringens (N/100ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
	Cor (mg PtCo/l)	20	<5	<5	0	100%	3	3	100%
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	7,0	7,4	0	100%	3	3	100%
	Manganês (µg Mn/l)	50	<10	18	0	100%	3	3	100%
	Oxidabilidade (mg O <sub>2</sub> /l)	5	3,0	3,5	0	100%	3	3	100%
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	3	3	100%
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	3	3	100%
Turvação (UNT)	4	<0,3	1,3	0	100%	3	3	100%	

**Resumo dos parâmetros conservativos informados pela entidade em alta, Águas do Vale do Tejo:**

Parâmetros conservativos controlados pela entidade gestora em Alta, AdVT	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
	Nitratos (mg NO <sub>3</sub> /l)	50	2,72	3,94	0	100%	3	3	100%

**NOTA 1:** Zonas de abastecimento controladas: Campo Maior.

**NOTA 2:** L.Q. – Limite de Quantificação; N.D. – Não detetado

**Observações:**

O programa de Controlo de Qualidade externo é efetuado pelo laboratório CESAB.

Campo Maior, 22 de Agosto de 2018

O Chefe de Serviço

(João Carlos Lopes)